

附表一

無風管空氣調節機容許耗用能源基準

| 機種 | | 額定冷氣能力分類(kW) | 容許耗用能源基準(kWh/kWh) |
|-----|-----|-----------------|-------------------|
| 氣冷式 | 單體式 | 2.2 以下 | 3.40 |
| | | 高於 2.2，4.0 以下 | 3.45 |
| | | 高於 4.0，7.1 以下 | 3.25 |
| | | 高於 7.1，71.0 以下 | 3.15 |
| | 分離式 | 4.0 以下 | 3.90 |
| | | 高於 4.0，7.1 以下 | 3.60 |
| | | 高於 7.1，10.0 以下 | 3.45 |
| | | 高於 10.0，71.0 以下 | 3.40 |
| 水冷式 | 全機種 | 4.50 | |